DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Ugerløse Vandværk Jonstrupvej 62 4350 Ugerløse	Sagsnavn:	Ugerløse Vandværk Driftkontrol

Prøver modtaget:	11-06-2015	Analyse påbegyndt:	11-06-2015	Rapportdato:	22-06-2015
				Rapport nr.:	1524-756
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1524-756-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	11-06-2015								
kl.:	13:10								
Prøve ID	Hane afg. vv.								
Parameter					Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006		
Ilt	8,3					mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 15 %
Farvetal-Pt	8				5	mg/l	DS 289	1	+/- 15 %
Jern	0,019				0,1	mg/l	ICP-MS	0,0002	+/- 20 %
Nitrit	<0,004				0,01	mg/l	Beregnet 1)	0,004	+/- 15 %
Ammonium	0,03				0,05	mg/l	Beregnet 1)	0,01	+/- 15 %

Overskridelser: Ja (markeret med understregning)

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 292 af 26. marts 2014.
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 292 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Ugerløse Vandværk, Ebbe Andersen, lyngvejen2@123dk.dk
Ugerløse Vandværk, Ole Kristian Jensen, formand@ugvand.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af
Majbritt Toldbod Nielsen
Civilingeniør